

PROTOKÓŁ NR 1237034/2024
okresowej kontroli przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma: **SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ", Rynek 4A, 12-250 Orzysz,**
tel. +48608496486, e-mail: p.oszmian@kominiarz.olsztyn.pl

Podstawa prawna: Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z późn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)

1. MIEJSCE KONTROLI

Województwo warmińsko-mazurskie	Powiat piski	Gmina Orzysz (obszar wiejski)
Miejscowość Ogródek		Kod pocztowy 12-250
Ulica		Nr budynku 21
Oznaczenie specjalne budynku światlica wiejska		

2. ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych				
Dymowe	Spalinowe	Wentylacyjne	Awaryjne	Suma
6	0	2	2	10

3. USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

Przewody kominowe są utrzymane w dobrym stanie technicznym

4. ZAKRES NIEWYKONANYCH ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokole z poprzedniej kontroli
Brak wentylacji w pomieszczeniu kotłowni

5. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszelkie wskazane nieprawidłowości, terminy i metody ich usunięcia (szczegóły w załączniku)

Liczba załączników¹
0

6. INNE UCHYBIENIA MAJĄCE POŚREDNI WPŁYW NA DZIAŁANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Wszelkie uchybienia mające pośredni wpływ na działanie przewodów kominowych zidentyfikowane podczas kontroli

7. INNE UWAGI

Inne uwagi

8. DANE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ KONTROLĘ

Imię i nazwisko

PAWEŁ OSZMIAN

Nr kwalifikacji lub uprawnień

13872/14

E-mail

p.oszmian@kominiarz.olsztyn.pl

Telefon

+48608496486

9. DANE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W KONTROLI

Imię i nazwisko

Pracownik Polany Kultury

10. DANE WŁAŚCICIELA / ZARZĄDCY

Nazwisko / Nazwa firmy

Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu

Imię / Nazwa skrócona firmy

Adres e-mail

11. INFORMACJE O KONTROLI

Data i godz. rozpoczęcia kontroli

30.10.24 19:11

Data i godz. zakończenia kontroli

30.10.24 19:11

Data i godz. uzupełnienia danych

31.10.24 07:11

Status

Zaakceptowany

12. TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI

Termin następnej kontroli - do

30.10.2025

13. UWAGI

UWAGI

Brak wentylacji w pomieszczeniu kotłowni.

Zabrania się korzystania z kominka do czasu jego wymiany.

Protokół otrzymują:



Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku



Właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.