



Orzysz, dn. 5 lipca 2018 roku

Dot. przetargu nieograniczonego pn : "POLANA KULTURY" - nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu- przebudowa budynków 9 a, 9b, 9c, 9e przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu

Nazwa oraz adres zamawiającego: **Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora Joannę Kamieniecką ,ul. Wojska Polskiego 5, 12 - 250 Orzysz**

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dn. **03.07.2018 r.**
wraz z odpowiedziami:

- 1) Czy Zamawiający zezwoli na stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i rozliczanie robót według tego harmonogramu?

Odpowiedź: Zamawiający zezwoli na stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i rozliczanie robót według tego harmonogramu. W załączeniu zmieniony projekt umowy dotyczący odbiorów

- 2) Czy elewacje należy wykonać styropianem 5 cm gr. (tak wynika z przedmiaru robót)?

Odpowiedź: Elewacje należy ocieplić styropianem gr. 14 cm, cokoły styropianem gr. 8 cm- budynek 9 a, natomiast styropianem gr. 14 cm, cokoły styropianem gr. 10 cm- budynek 9 b

- 3) Czy Zamawiający posiada kamery (w przedmiarze jest tylko montaż)?

Odpowiedź: Pozycja w przedmiarze dotyczy zakupu, dostawy i montażu kamer przez Wykonawcę.

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
Joanna Kamieniecka
mgr Joanna Kamieniecka



4) Proszę o podanie typów i wymiarów tablic ekspozycyjnych

Odpowiedź: Tablice ekspozycyjne mają służyć do wystaw zewnętrznych, są to ścianki plenerowe. Powinny mieć dwustronną płaszczyznę ekspozycyjną. Wypełnienie płytą PCV o grubości 4 mm. do zadruku. Nie mogą być na stałe betonowane w podłożu, ale powinny mieć możliwość przenoszenia z miejsca na miejsce i transportu. Powinny być odporne na warunki atmosferyczne i estetycznie wykonane, np. z aluminiowych profili.

Preferowany wymiar pojedynczego panelu to 70/100 m.

5) Proszę o sprecyzowanie sieci monitoringu (jest 6 kamer i 900 m kabla strukturalnego nie należy układać więcej niż 100 m skrętki)

Odpowiedź: Oprócz przewodów łączących kamery z urządzeniami aktywnymi należy również przewidzieć przewody łączące urządzenia aktywne (np. switche) z radioliniami i z serwerem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie Art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy są następujące:

- Termin składania ofert- 10.07.2018 r. godz. 12:00
- Termin otwarcia ofert- 10.07.2018 r. godz. 12:05

Miejsce otwarcia i składania ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie dokumenty składane w procedurze (w tym wpłata wadium) muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
Joanna Kamieniecka
mgr Joanna Kamieniecka